平成27年1月20日
日本学術会議事務局
管理課用度・管理係

調 達 公 告

件 名	電気設備法定点検業務
ボックス番号	①
数 量	一式
作 業 内 容	別紙仕様書の通り
履 行 期 限	平成27年3月31日
見 積 提 出 期 限	平成27年1月27日(火)12:00まで (郵送の場合は1月26日(月)18:00まで)
見積書提出先及び 仕様書交付先	〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34 内閣府日本学術会議事務局管理課用度・管理係 TEL03-3403-1930
担 当 者 名	用度・管理係 佐藤、金崎
競争に参加する者 に必要な資格及び 注意事項	別添の「オープンカウンター方式について」を参照

仕 様 書

- 1 件 名 電気設備法定点検業務
- 2 作業場所 東京都港区六本木7-22-34
日本学術会議庁舎
- 3 履行期限 平成27年3月31日
- 4 対象設備
 - (1) 受変電設備 (地下1階電気室)
 - ① 高圧引込盤
 - ② 高圧受電盤
 - ③ 高圧饋電盤 No. 1
 - ④ 高圧饋電盤 No. 2
 - ⑤ 高圧コンデンサー盤 No. 1
 - ⑥ 高圧コンデンサー盤 No. 2
 - ⑦ 低圧動力盤
 - ⑧ 低圧電灯盤 No. 1
 - ⑨ 低圧電灯盤 No. 2
 - ⑩ 低圧電灯盤 No. 3
 - ⑪ 非常低圧盤
 - (2) 動力・電灯盤 (各階)
<地下1階>
 - ① 分電盤 (L-1)
 - ② 分電盤 (外灯)
 - ③ 発電機室空調盤
 - ④ 分電盤 (L-B1)
 - ⑤ 分電盤 (L-B12)
 - ⑥ 衛生ポンプ制御盤
 - ⑦ 衛生ポンプ制御盤 (P3)
 - ⑧ 冷暖房機器制御盤 No. 1
 - ⑨ 冷暖房機器制御盤 No. 2
 - ⑩ 排風機制御盤
 - ⑪ 講堂送風機制御盤
 - ⑫ 消火ポンプ盤
 - ⑬ 車庫シャッター電源盤

< 1 階 >

- ① 分電盤 (L-12)
- ② 分電盤 (L-1-2)
- ③ 講堂操作制御盤
- ④ スナック排気制御盤

< 講堂 >

- ① 分電盤 (L-13)
- ② 2F AV機器
- ③ 2F 映写室分電盤

< 2 階 >

- ① 機械室分電盤 (L-2)
- ② 2F 空調機制御盤
- ③ 機械室分電盤 (PL-2-2)

< 3 階 >

- ① 機械室分電盤 (L-3)
- ② 機械室分電盤 (L-3-2)
- ③ 3F 空調機制御盤

< 4 階 >

- ① 機械室分電盤 (L-4)
- ② 機械室分電盤 (L-4-2)
- ③ 4F 空調機制御盤

< 5 階 >

- ① 機械室分電盤 (L-5)
- ② 機械室分電盤 (L-5-2)
- ③ 5F 空調機制御盤

< 6 階 >

- ① 機械室分電盤 (L-6)
- ② 機械室分電盤 (L-6-2)
- ③ 6F 空調機制御盤

< 屋上 >

- ① 便所排気他制御盤
- ② 屋上分電盤 (P-R-2)
- ③ 新鮮空気送風機盤
- ④ 便所排気制御盤 (屋上階段脇)

5 作業内容

(1) 電気設備法定点検として、各設備について以下の測定・試験等を行うこと。

- ① 接地抵抗測定
- ② 高圧絶縁抵抗測定
- ③ 保護継電器試験 高圧受電用過電流継電器 (OCR) 4 個

地絡継電器 (DGR)	1 個
不足電圧継電器 (UVR)	1 個

④シーケンス試験

⑤低圧幹線絶縁抵抗測定	低圧動力系統 低圧電灯 No. 1 系統 低圧電灯 No. 2 系統 非常低圧動力系統 非常低圧電灯 No. 1 系統 非常低圧電灯 No. 2 系統
-------------	--

⑥動力・電灯盤絶縁抵抗測定 上記 4 (2) の動力・電灯盤 (計 39 面)

- (2) 各設備の汚損、損傷、腐食、脱落、過熱、変色、異常音等の点検を行うこと。
- (3) キュービクル内の点検・清掃を行うこと。
- (4) 業務終了後、速やかに報告書を担当官に提出すること。

6 その他

- (1) 作業実施日については閉庁日とし、担当官と協議の上、決定することとする。
- (2) 請負者の責めにより当局の施設及び物品等に損害を与えた場合は、請負業者の負担により原状に復すること。
- (3) 仕様書に記載はないが、技術上、当然すべき事項については、これを施工するものとする。
- (4) 本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他、特に必要があると認められた場合は、事前に担当官と協議の上、決定、解釈を図ること。